

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

Urząd Gminy Niegowa
ul. Sobieskiego 1
42-320 Niegowa
woj. śląskie, tel./fax 34 315 10 20

Niegowa dnia 06.02.2019r.

Numer sprawy: RPV.271.1.1.2019

Do wszystkich wykonawców

Wyjaśnienia Nr 1
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem otrzymaliśmy następujące zapytania:

Zapytanie nr 1 z dnia 29.01.2019 r.

Pytanie nr 1

Proszę o informację z jakiego materiału oraz w jakim kolorze ma być wykonane pokrycie dachu (wg projektu jest to blachodachówka, natomiast w przedmiarze jest blacha tytan-cynk)?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć blachę tytan cynk. Kolory wg. projektu kolorystyki

Pytanie nr 2

Jeżeli pokrycie ma być zgodnie z przedmiarem, to proszę o informację czy obróbki oraz orynnowanie pozostaje z blachy ocynkowanej powlekanej, czy także z blachy tytan-cynk?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć: blachę tytan cynk do wykonania wszystkich obróbek.

Zapytanie nr 2 z dnia 29.01.2019 r.

Pytanie nr 1

Uprzejmie proszę Państwa o wyjaśnienie punktu w przedmiarze, branża elektryczna: Lp. 10 / 145 d. 10 Wymiana systemu syreny alarmowej.

Czy wyżej wymieniony punkt zawiera wymianę systemu wraz z syreną alarmową czy wyłącznie instalacji wraz z systemem powiadomienia (DSP).

Proszę o ewentualne podanie modelu syreny.

Odpowiedź:

Pozycja zawiera montaż starej (istniejącej) syreny alarmowej w miejscu wskazanym przez użytkownika.

Nie należy doliczać kosztów nowej syreny alarmowej.

Zapytanie nr 3 z dnia 30.01.2019 r.

Pytanie nr 1

Czy ofertę wraz załącznikami należy złożyć zgodnie z pkt. 6.1 (str. 5) z SIWZ.

Odpowiedź:

Wykonawca składa ofertę zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ z uwzględnieniem jej zmian. W pkt. 6.1 wymieniono dokumenty składane wraz z ofertą na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. Wszystkie załączniki do oferty określono w pkt.6.5 SIWZ. Zasady składania ofert określono w pkt. 10 i 11 wymienionego dokumentu.

Zapytanie nr 4 z dnia 04.02.2019 r.

Pytanie nr 1

Zamawiający w SIWZ w rozdziale 13, pkt. 2 określił okres gwarancji minimalnej na 60 miesięcy, natomiast w załączniku nr 1 „Formularz Ofertowy” pkt. 2 minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy.

Proszę o potwierdzenie która wartość minimalna gwarancji jest prawidłowa?

Odpowiedź:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty, został zmodyfikowany i zamieszczony w BIP, w dniu 29.01.2019r. minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.



Wojt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak