



1. Rysunku nie skalować
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym. Wymiary sprawdzają na budowie
3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualnie wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych
5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecydował się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu
6. Przepisy instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnąć ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody

LEGENDA:

- Projektowana instalacja CO - zasilanie
- Projektowana instalacja CO - powrót
- Projektowana średnica przewodów instalacji CO
- Typ i wielkość grzejnika
- Temp. pomieszczenia/ zapotrzebowanie na ciepło
- Projektowany grzejnik
- Nastawa zaworu termostatycznego

030+16 °C
Фвум: 336W

3,00

Biuro projektowe			LAREDO BIS	
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku GOK w Niegowie Niegowa, dz nr ew. 535/2		Skala 1:100	
Adres	Gmina Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa		Data IV / 2017	
Inwestor	Rzut poddasza - instalacja c.o.		Nr rys. 1	
Adres	mgr inż. Ewelina Chąd Upr. sanit. SLJ/6257/PWBS/16		Podpis:	
Przedmiot rysunku				
Projektant				