


Podzespoły zabezpieczające zabudować w obudowie izolacyjnej, wewnętrznej  
min. IP 30, 400V, 63A, do zabudowy aparatów modułowych min. 3x18mod



STEROWANIE OŚWIETLeniem z TABLIC WYŁĄCZNIKOWYCH TW1 i TW2  
Obudowa podtynkowa IP30 min. 1x12mod, 8 x FR101/16A

Nr obwodu	5G3	5G4	STS	STK
Przeznaczenie	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Zasilanie tablicy TS	Zasilanie tablicy TK
Pomieszczenie	2.16	2.16	scena 1.16	kuchnia z zapieczem
	max. 2,0 kW	max. 2,0 kW	max. 5,3 kW	max. 16,4 kW

<b>Usługi projektowe</b> <b>LA REDO</b>	Rodzaj inwestycji	PB - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowej, ul. Wojska Polskiego 2, 43-320 Niegowa, dz. nr ewid. 535/2 jedn. ewid. Niegowa	Skala	Przedmiot rysunku	Tablica zabezpieczeń "T5" PięTRO – Schemat ideowy	Nr rys. E-13.2			
	Adres		%						
	Inwestor		Data:	Projektant			mgr inż. Jan Kustrzanowski upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94 mgr inż. Grzegorz Drelich upr. bud. SLK/0605/POOE/04	Podpis:	
	Adres		IV.2017	Sprawdzający					Podpis:
	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa								