



Zasilanie z CZW20151 Antolka, obw. I Bliżyce obw. II kier. Wies,  
Ochrona przeciwporażeniowa: II klasa ochronności

Uwagi:  
1) Zastosować oprwy oświetleniowe LED o mocy 28W  
2) Oprawy należy zamontować na wysięgnikach 1,5m

Audyty Badania Certyfikaty Tarnaslight Dr Inż. Marek Kurkowski ul. Gajcego 8 lok. 24, 42-224 Częstochowa		
Inwestor	GMINA NIEGOWA 42-320 Niegowa, ul Sobieskiego 1	
OBIEKT:	Wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa	
Branża	Elektryczna	
Projektował:	Agnieszka Piękarska-Kapusta upr. budowlane SLK/7621/PWBE/17	
Skala –	Rys. Schemat ideowy sieci Antolka gm. Niegowa	Styczeń 2020