



Zasilanie z CZW20433 Mirów , obw. I kire. Las, obw. III kier. Zamek, obw. IV kier. Bar
Ochrona przeciwporażeniowa: II klasa ochronności

Uwagi:
1) Zastosować oprawy oświetleniowe LED o mocy 41,5W
2) Oprawy należy zamontować na wysięgnikach 1,5m

Audyty Badania Certyfikaty Tarnaslight Dr Inż. Marek Kurkowski ul. Gajcego 8 lok. 24, 42-224 Częstochowa	
GMINA NIEGOWA 42-320 Niegowa, ul. Sobieskiego 1	
Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa	
Elektryczna Agnieszka Piłkowska-Kapusta mgr. budowlana SUK/782/P/MBE/17	
Rys. Schemat ideowy sieci Mirów gm.Niegowa	Styczeń 2020