



Zasilanie z CZW20432 Łutowiec  
Ochrona przeciwporażeniowa: II klasa ochronności

- Uwagi:  
1) Zastosować oprawy oświetleniowe LED o mocy 28W  
2) Oprawy należy zamontować na wysięgnikach 1,5m

Audyty Badania Certyfikaty Tarnaslight Dr Inż. Marek Kurkowski ul. Gajcego 8 lok. 24, 42-224 Częstochowa		
Investor	GMINA NIEGOWA 42-320 Niegowia, ul. Sobieskiego 1	
OBJEKT:	Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowia	
Branda	Elektryczna	
Projektant:	Agnieszka Piakarska-Kapusta upr. budowlane SKA/7621/PMBE/17	
Rys. Schemat ideowy sieci Łutowiec, gm. Niegowia		Styczeń 2020