



Zasilanie z CZW20175 Gorzków Stary II, obw. I Remiza, obw. II Górki
CZW20174 Gorzków I obw. I
Ochrona przeciwporażeniowa: II klasa ochronności
Uwagi:
1) Zastosować oprawy oświetleniowe LED o mocy 41,5W
2) Oprawy należy zamontować na wysięgnikach 1,5m

Audyty Badania Certyfikaty Tarnaslight Dr Inż. Marek Kurkowski ul. Gajcego 8 lok. 24, 42-224 Częstochowa		
Inwestor	GMINA NIEGOWA 42-320 Niegowa, ul. Sobieskiego 1	
OBJEKT	Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa	
Branda	Elektryczna	
Projektant	Agnieszka Piękas-Kapusta upr. budowlane SLK/762/PMB/17	
Skala	Rys. Schemat ideowy sieci Gorzków Stary	Styczeń 2020