

Zasilanie z CZW20325 Niegowa IV
Ochrona przeciwporażeniowa: II klasa ochronności

Uwagi:
1) Zastosować oprawy oświetleniowe LED o mocy 41,5W
2) Oprawy należy zamontować na wysięgnikach 1,5m

Audyty Badania Certyfikaty Tarnaslight Dr Inż. Marek Kurkowski
ul. Gajowego 8 lok. 24, 42-224 Częstochowa

Inwestor:	GMINA NIEGOWA 42-320 Niegowa, ul. Sobieskiego 1	
OBIEKT:	Wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa	
Branża:	Elektryczna	
Projektował:	Agnieszka Piekarska-Kapusta upr. budowlane SLK/7421/PWE/17	
Skala: -	Rys. Schemat sieciowy sieci Niegowa ul. Szkolna	Styczeń 2020