



Zasilanie z CZW20245 Postaszowice I, obw I kier. Mzurów
Ochrona przeciwporażeniowa: II klasa ochronności

- Uwagi:
- 1) Zastosować oprawy oświetleniowe LED o mocy 36W
 - 2) Oprawy należy zamontować na wysięgnikach 1,5m

Audyty Badania Certyfikaty Tarnaslight Dr Inż. Marek Kurkowski ul. Gajcego 8 lok. 24, 42-224 Częstochowa		
Inwestor	GMINA NIEGOWA 42-320 Niegowa, ul Sobieskiego 1	
OBIEKT:	Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa	
Branża	Elektryczna	
	Agnieszka Piekarska-Kapusta	
Rys. Schemat ideowy sieci Postaszowice gm. Niegowa		Styczeń 2020