

Niegowa, dnia 27.08.2013 r.

Nr FinII.271.7.2013

**Do wszystkich Wykonawców
postępowanie nr FinII.271.7.2013**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn: **Kontynuacja zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Gminie Niegowa przy Szkole Podstawowej w Ludwinowie nr 30**

Wyjaśnienia treści SIWZ - I

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity) informuję, że do Zamawiającego zostały skierowane następujące pytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę za zastosowanie w piłkochwytach bezwężłowej siatki polipropylenowej o podwyższonej wytrzymałości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w piłkochwytach bezwężłowej siatki polipropylenowej o podwyższonej wytrzymałości. Proponujemy zastosowanie siatki o grubości splotu 5 mm. Parametry zastosowanego materiału winny być nie gorszej jakości jak zaprojektowane w dokumentacji technicznej. Ponadto muszą spełniać wytyczne ministerialne i SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę za zastosowanie w piłkochwytach słupów nośnych z profilu aluminiowego (wyciskanego) 80 x 80 x 3 mm. Wzdłuż osi jednego boku słup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, który umożliwia mocowanie do każdego z nich bezwężłowej siatki polipropylenowej za pomocą haczyków polipropylenowych. Lakierowany proszkowo na kolor zielony. System piłkochwytów posiada Certyfikat Zgodności wydany przez COBRABiDBBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę za zastosowanie w piłkochwytach słupów nośnych z profilu aluminiowego (wyciskanego) 80 x 80 x 3 mm przy zastosowaniu siatki polipropylenowej jako wypełnienia piłkochwytów. Przekrój słupów dostosować do ich wysokości oraz zastosowania wypełnienia piłkochwytów. Parametry zastosowanego materiału winny być nie gorszej jakości jak zaprojektowane w dokumentacji technicznej. Ponadto muszą spełniać wytyczne ministerialne i SIWZ.

Wójt Gminy Niegowa

mgr Krzysztof Motyl