

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

Urząd Gminy Niegowa
ul. Sobieskiego 1
42-320 Niegowa
woj. śląskie, tel./fax 34 315 10 20
Numer sprawy: RPV.271.1.3.2019

Niegowa dnia 18.03.2019r.

Do wszystkich wykonawców

**Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1
Zmiana treści SIWZ nr 2**

**dotyczące
przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie**

Na podstawie art. 38 ust. 1, z uwzględnieniem postanowień ust.1a i ust.2 niniejszego artykułu, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem otrzymaliśmy następujące zapytania:

Zapytanie nr 1 z dnia 14.03.2019 r.

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy ma być wbudowana na w/w budowie blacha tytan cynk czy to ma być blacha retro na klik z blachy powlekanej według barwy kolorystycznej czy tak jak w projekcie blachodachówka.

Odpowiedź: Zaprojektowano wymianę pokrycia dachu na panele z blachy systemowej na rąbek. Materiał: Panel dachowy szerokości około 500mm na rąbek stojący około 25mm z dwoma przetłoczeniami. Blacha stalowa min 0,5mm ocynkowana z powłoką poliester mat 35 mikrometrów ciemny grafit lub czarny.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie czy na dachu ma być pełne deskowanie jak w opisie budowlanym czy ołacenie połaci dachowej łatami 50x50 o rozstawie ponad 24 cm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać ołacenia połaci dachowej

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że **zmienia treść punktu 3 Przedmiot zamówienia, pkt. 3.2** SIWZ nadając mu brzmienie:

3.2. Uwagi dotyczące zamówienia:

Zdemontowane grzejniki żeliwne, złom metalowy wykonawca pozostawia użytkownikowi.
Projekt przewiduje montaż starej (istniejącej) syreny alarmowej w miejscu wskazanym przez użytkownika. Nie należy doliczać kosztów nowej syreny alarmowej.

Ze względu na udzielone wykonawcom odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz dokonane w związku z tym zmiany w SIWZ, dokonuje się zmiany w załącznikach będących częścią dokumentacji, poprzez ich ujednolicenie pod kątem stosowanego materiału. Zamawiający załącza zaktualizowane dokumenty ; Projekt budowlany, rysunek „rzut dachu” , Przedmiar robót.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia. Zamawiający zamieszcza informację o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian. Wykonawcy zobligowani są do przygotowania oferty mając na uwadze wprowadzone zmiany.



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rambak