

Niegowa, dnia 30.07.2013 r.

**Do wszystkich Wykonawców
postępowanie nr FinII.271.6.2013**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn: **Kontynuacja zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Gminie Niegowa przy Szkole Podstawowej w Ludwinowie nr 30**

Wyjaśnienia treści SIWZ - I

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego zostały skierowane następujące pytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę za zastosowanie w piłkochwytach bezwzględnej siatki polipropylenowej o podwyższonej wytrzymałości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w piłkochwytach bezwzględnej siatki polipropylenowej o podwyższonej wytrzymałości. Parametry zastosowanego materiały winny być nie gorszej jakości jak zaprojektowane w dokumentacji technicznej. Ponadto muszą spełniać wytyczne ministerialne i SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę za zastosowanie w piłkochwytach słupów nośnych z profilu aluminiowego (wyciskanego) 80 x 80 x 3 mm. Wzdłuż osi jednego boku słup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, który umożliwia mocowanie do każdego z nich bezwzględnej siatki polipropylenowej za pomocą haczyków polipropylenowych. Lakierowany proszkowo na kolor zielony. System piłkochwyków posiada Certyfikat Zgodności wydany przez COBRABiDBBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę za zastosowanie w piłkochwytach słupów nośnych z profilu aluminiowego (wyciskanego) 80 x 80 x 3 mm przy zastosowaniu siatki polipropylenowej jak wypełnienia piłkochwyków. Parametry zastosowanego materiały winny być nie gorszej jakości jak zaprojektowane w dokumentacji technicznej. Ponadto muszą spełniać wytyczne ministerialne i SIWZ.

Wójt Gminy Niegowa

mgr Krzysztof Motyl