

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Przebudowa dróg gminnych nr 680010S, 680048S, 680062S w Mirowie”**

Wyjaśnienia treści SIWZ – Nr 1

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164 t.j. ze zm.) informuję, że do Zamawiającego zostało skierowane następujące pytanie:

Zapytanie nr 1

Pytanie nr 1

Z załączonej dokumentacji technicznej (Rys. Nr 2 Obwód las) wynika że konieczna jest przebudowa kabli elektrycznych oraz istniejących złączy. W związku z powyższym prosimy o informację czy zostały wydane warunki techniczne przebudowy sieci na w/w odcinku oraz czy Zamawiający posiada dokumentację techniczną przebudowy sieci.

Odp. Dla sieci elektrycznych nie zostały wydane warunki przebudowy przez TAURON. W projekcie technicznym został przewidziany montaż rur ochronnych dwudzielnych na istniejących kablach.

Zmienia się obmiar w przedmiarze robót dla pozycji:

- 18: na kablach energetycznych 175 m; na kablach telekomunikacyjnych 265m; razem 440 m
- 19: jak wyżej razem 440 m
- 20, 21, 22, 23: razem 0,00
- 24: razem 440 m
- 25: uwzględnić ewentualne mufowanie kabli.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada warunki techniczne oraz dokumentację techniczną przebudowy studzienek telekomunikacyjnych?

Odp. Zamawiający nie posiada warunków do przebudowy. W przedmiarze robót uwzględniono wyniesienie pokrywy jednej studni telekomunikacyjnej do wysokości nawierzchni drogi. Zmienia się obmiar w przedmiarze robót dla pozycji: 26 - wymiana pokrywy na typu ciężkiego D 400

Pytanie nr 3

Pozycja nr 28 i 29 Przedmiaru robót - Mirów Droga 680010S – Prosimy o podanie wymiarów ogrodzeń z cegły klinkierowej oraz z kamienia wapiennego (w mb).

Odp. Ogrodzenie z kamienia zostało przez właściciela rozebrane, do rozebrania został tylko fundament. Zmienia się obmiar w przedmiarze robót dla pozycji 27: razem 0,00 a dla pozycji 28: tylko rozebranie fundamentu.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie wzoru oraz koloru cegły klinkierowej oraz dachówek ceramicznych przeznaczonych do krycia ogrodzeń. (Pozycja nr 28 i 29 Przedmiaru robót - Mirów Droga 680010S).

Odp. Odpowiedź Zamawiający udzielił w pytaniu nr 3. Pozycja 29 dotyczy inwentaryzacji.