



Niegowa, dnia 03.01.2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „**Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego
w Gminie Niegowa**”

Sprostowanie

W związku z udzielonymi, w dniu 02.01.2017 r., odpowiedziami na pytania, Zamawiający prostuje odpowiedź na Pytanie 45 Zapytanie 10 nadając mu brzmienie:

Pytanie: Czy górna węzownica zasobnika solarnego ma posiadać min. temperaturę pracy 160°C? Czy nie nastąpiła tutaj omyłka pisarska?

Odp. Wyjaśniamy, że istnieje możliwość obniżenia wymaganej temperatury **górnej** węzownicy **na min. 110 C**. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że wśród obiektów wytypowanych do montażu instalacji znajdują się kotłownie stałopalne.

Powyższe stanowisko zamawiającego ma zastosowanie również do wcześniej udzielanych odpowiedzi.

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Hajto-Mazur