



UWAGA
Uziom otokowy układać w odległości max. 1,0m od krawędzi płyty fundamentowej i na głębokości nie mniejszej niż 0,6m

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
PIOTR KEDZIERSKI			
e-mail: skrytka@poczta.fm			
skrytka@poczta.fm			
www.pasivno-house.com.pl			
CZĘSTOCHOWA UL. ELISBERA 4A TEL. 831 773 803 502 080 908			
nazwa inwestycji			
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PŁYNNY WRAZ Z LOKALIZACJĄ ZBIORNIKA, BUDOWA PRZYLĄCZA GAZU ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W BUDYNKU ŻŁOBKA			
adres inwestycji			
Niegowa, działka nr ewid. 419			
jednostka ewidencyjna 240803_2 - Niegowa, obręb 0013 - Niegowa			
inwestor			
Gmina Niegowa			
ul. Sobieskiego nr 1, 42-320 Niegowa			
tytuł projektu			
PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr.	podpis
Agata Czerwford	sanitarna	SLK0846/	
mgr inż. Inżynier Środowiska	PWOS/05		
SPRAWDZAJĄCY	branża	upr. nr.	podpis
Wojciech Nowak	sanitarna	SLK0374/	
mgr inż. Inżynier Środowiska	PWOS/11		
tytuł rysunku	skala		
STREFA ZAGROŻENIA ZBIORNIKA I UZIOM	1:50		
branża	nr rysunku		
SANITARNA	S4		
data opracowania		Maj 2019	