




**UWAGA:**  
ZASTOSOWAĆ RURĘ OCHRONNĄ NA INSTALACJI  
GAZOWEJ W MIEJSCACH ZBLIŻENIA DO  
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ZGODNIE Z  
RYSUNKIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

**Legenda**  
1 -zbiornik gazu V=4850 l  
2 -reduktor I-go stopnia 1,5bar  
3 -kurek ogniowy  
4 -reduktor II-go stopnia 50mbar  
5 -zawór odcinający grzybkowy do współpracy z detektorem gazu  
wyzwalany elektromagnetycznie typu ZB-25 dn25  
6 -szafka gazowa



PRACOWNIA PROJEKTOWA			
			
PIOTR KEDZIEJSKI			
e-mail: <a href="mailto:skrytka@poczta.fm">skrytka@poczta.fm</a> <a href="mailto:skrytka@poczta.fm">skrytka@poczta.fm</a> <a href="http://www.alfred-haus.com.pl">www.alfred-haus.com.pl</a> <a href="http://www.pasivo-house.com.pl">www.pasivo-house.com.pl</a>			
CZĘSTOCHOWA UL. ELISYRA 4A TEL. 891 773 805 992 080 908			
nazwa inwestycji			
BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PŁYNNY WRAZ Z LOKALIZACJĄ ZBIORNIKA, BUDOWĄ PRZYLĄCZA GAZU ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W BUDYNKU ŻŁOBKA			
adres inwestycji			
Niegowa działka nr ewid. 419			
jednostka ewidencyjna 240803_2 - Niegowa, obręb 0013 - Niegowa			
inwestor			
Gmina Niegowa			
ul. Sobieskiego nr 1, 42-320 Niegowa			
tytuł projektu			
PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr.	podpis
Agata Czarford	sanitarna	SLK0846/	
mgr inż. inżynier środowiska		PW08/05	
SPRAWDZAJĄCY	branża	upr. nr.	podpis
Wojciech Nowak	sanitarna	SLK0374/	
mgr inż. inżynier środowiska		PW08/11	
tytuł rysunku	skala		
PROFIL PRZYLĄCZA GAZU LPG			
			1:100
branża			nr rysunku
SANITARNA			S5
data opracowania		MAJ 2019	