



Zasilanie z CZW20165 Dąbrowno I obw. I kier. Szkoła
Ochrona przeciwporażeniowa: II klasa ochronności

- Uwagi:
1) Zastosować oprawy oświetleniowe LED o mocy 41,5W
2) Oprawy należy zamontować na wysięgnikach 1,5m

Audyty Badania Certyfikaty Tarnaslight Dr Inż. Marek Kurkowski ul. Gajcego 8 lok. 24, 42-224 Częstochowa		
Inwestor	GMINA NIEGOWA 42-320 Niegowa, ul. Sobieskiego 1	
OBIEKT:	Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa	
Branża	Elektryczna	
Projektował:	Agnieszka Piekarska-Kapusta upr. budowlane SLK/7621/PWBE/17	
Rys. Schemat ideowy sieci Dąbrowno cz. VI gm. Niegowa		Styczeń 2020