



Zasilanie z CZW20156 Brzeziny obw. I Niegówka obw. II Gorzków
obw. III Trzebiniów
Ochrona przeciwporażeniowa: II klasa ochronności
Uwagi:
1) Zastosować oprwy oświetleniowe LED o mocy 41,5W
2) Oprawy należy zamontować na wysięgnikach 1,5m

Audyty Badania Certyfikaty Tarnaslight Dr Inż. Marek Kurkowski ul. Gajcego 8 lok. 24, 42-224 Częstochowa		
Inwestor	GMINA NIEGOWA 42-320 Niegowa, ul Sobieskiego 1	
OBIEKT:	Wymiana energochołnnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa	
Branża	Elektryczna	
Projektował:	Agnieszka Piękarska-Kapusta upr. budowlane SLK/7621/PWBE/17	
Skala –	Rys. Schemat ideowy sieci Brzeziny gm. Niegowa	Styczeń 2020