



Zasilanie z CZW20336 Mzurów III obw. I, obw. II
Ochrona przeciwporażeniowa: II klasa ochronności

- Uwagi:
1) Zastosować oprawy oświetleniowe LED o mocy 28W
2) Oprawy należy zamontować na wysięgnikach 1,5m

Audyty Badania Certyfikaty Tarnaslight Dr Inż. Marek Kurkowski ul. Gajcego 8 lok. 24, 42-224 Częstochowa		
Inwestor	QMVA NIEGOWA 42-320 Niegowa, ul. Sobieskiego 1	
OPRACOWANIE	Wymiarowanie energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa	
Brutto	Elektryczność	
Projektant	Agencja Projektowa i Audytowa ul. Budowlana 30/7CZ/PIE/77	
Rys. Schemat ideowy sieci Mzurów cz.II gmin Niegowa		Styczeń 2020