



Zasilanie z CZW20278 Trzebiniów Hydrof. obw. Moczdyło
Ochrona przeciwporażeniowa: II klasa ochronności

- Uwagi:
- 1) Zastosować oprwy oświetleniowe LED o mocy: ul. Leśniowska 36W, ul Głęboka 28W, ul. Krótka i Ostrężnicka 41,5W
 - 2) Oprawy należy zamontować na wysięgnikach 1,5m

Audyty Badania Certyfikaty Tarnaslight Dr Inż. Marek Kurkowski ul. Gajcego 8 lok. 24, 42-224 Częstochowa		
Inwestor	GMINA NIEGOWA 42-320 Niegowa, ul. Sobieskiego 1	
OBIEKT:	Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa	
Branża	Elektryczna	
Projektował:	Agnieszka Piekarska-Kapusta upr. budowlane SLK/7621/PWBE/17	
Skala –	Rys. Schemat ideowy sieci Trzebinów gm. Niegowa	Styczeń 2020