


Oprawa oświetlenia terenu.

- L 1/1 - Zapis oznacza że oprawa nr 1 należy zasilić z fazy pierwszej.
Lp 1 - Liczba porządkowa oprawy - oprawa pierwsza.
1. Wszystkie prace kablowe należy wykonać zgodnie z N-SEP-E-004 oraz PN - 76/E - 05125.
 2. Kable należy układać w rowie kablowym na głębokość 0,7 m.
 3. W miejscach kolizji, przebieg pod parkingiem lub wjazdami, kable należy układać w uszczelnionej rurce.
 4. Przed zasypaniem rowu kablowego przepusty kablowe należy uszczelnąć.
 5. Szerokość rowu kablowego należy dobierać do ilości układanych kabli, zapewniając 10 cm odległości pomiędzy układanymi kablami.
 6. Na całej długości trasy kablowej układane kable należy przykryć folią w kolorze niebieskim.
 7. Przed zasypaniem rowu kablowego kable należy zgłosić do zlinwentyzowania na podkładzie geodezyjnym.

 PRACOWNIA PROJEKTOWA 42-218 CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4H TEL. 34 389 50 44 WWW.ATYKA.COM.PL		nazwa inwestycji	Zapozostanowanie terenu w m. Niegowa na potrzeby rozwoju kultury fizycznej i sportu.		faza - projekt bud.	
Zamawiający		adres budowy	Niegowa, działka numer ewidencyjny 4202, 4204 obręb Niegowa		rys. nr E-04	
Projektował		temat rysunku	Plan połączenia opraw oświetleniowych		skala	
Opracowała		Inteł i nazwisko	mgr inż. Paweł Błady		podpis	
		mgr inż. Monika Jabłońska	elektryczna		04/2013	