

LEGENDA :

UWAGA:

Instalacje solarną oraz co.
należy opomiarować licznikami
ciepła

1 - Kolektory AMX 2.0
2 - Grupa pompowa GPSN PWM
- zawór bezpieczeństwa MSS GW1/2" x GW3/4" 6bar,
- manometr 0 - 10 bar,
- termometr, zawór zwrotny, zawór kulowy (pow./zas.),
- separator powietrza z odpowietrznikiem ręcznym,
- pompa Wilo Yonos Para ST 15/7.0 PWM2,
- wskaźnik przepływu 2-12 l/mln

3 - Naczynie przeponowe wzbiorcze do inst. solarnej
V=24 dm³; p0=2,5bar; pmax=10bar
ze złączem samoodcinającym 3/4"
4 - Podgrzewacz c.w.u. FISH 500S2
5 - Kolektor hydrauliczny Ø63
6 - Sterownik LTDC V3
7 - Zawór bezpieczeństwa SYR2115 6bar d0=14mm
8 - Naczynie przeponowe wzbiorcze do wody uż.
V=50dm³;p0=4,0bar; pmax=10bar
9 - Manometr
10 - Pompa Grundfos UP 20-30 N K
11 - Zawór trójdrogowy do c.w.u.
12 - Pompa cyrkulacji c.w.u. Grundfos Alpha 2 15-40
13 - Pompa obiegowa Grundfos Alpha 2 25-60 N 130
14 - Zawór spustowy
15 - Odpowietrznik automatyczny

- Zasilanie ciepła woda c.o.
- Powrót zImna woda c.o.
- Zimna woda
- Ciepła woda
- Cyrkulacja
- Zasilanie Glikol
- Powrót Glikol
- Zasilanie z wodociągu

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE ul. BANKOWA 30

INWESTOR	GMINA NIEGOWA, NIEGOWA ul. SOBIESKIEGO 1		
ADRES INWESTYCJI	**NIEGOWA ul. BANKOWA 30 DZ. NR 1479/1**		
TYTUŁ RYSUNKU	**SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI**		Data Lipiec 2016
PROJEKTANT	**mgr inż. SŁAWOMIR ŁAPETA up. nr SLK/2642/POOS/09**	Podpis	Skala – :–
OPRACOWANIE	**inż. PAWEŁ CHORABIK inż. Mateusz Okraska**	Podpis	Nr rys. **S1**

BIURO PROJEKTOWE PRO FI S. ŁAPETA, MYSZKÓW ul. PUŁASKIEGO 7/408, tel/fax: 34-315-75-71