

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego - cenowego
Wykonanie dokumentacji technicznej - mapa pogładowa dot. przebiegu
przebudowy i budowy sieci wodociągowej.

Poniżej pytania od oferenta i wyjaśnienia:

1. długość sieci wodociągowej - zgodnie z załączoną mapą pogładową.
2. ilość przyłączy wodociągowych - 230 szt. - w przypadku przyłączy wykonanych na działka innego właściciela należy przyłączy zaprojektować zgodnie z odbiorcą wody (nieruchomością).
3. głębokość studni - 120 m
4. wydajność ujęcia - 12,8 m³/h
5. gabaryty budynku stacji ujęcia wody - śred. 160 x wysokość 220 cm - kompleksowa modernizacja istniejących budynków.

