

Niegowa, dnia 14.11.2013 r.

**Do wszystkich Wykonawców
postępowanie nr FinII.271.11.2013**

**Dotyczy: Remont drogi gminnej nr 680044 S Tomiszowice - Bliżyce w km 0+010 - 0+525
w miejscowości Bliżyce**

Wyjaśnienia treści SIWZ - I

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego zostały skierowane następujące pytania:

Pytanie 1:

Zgodnie z Przekrojami konstrukcyjnymi oraz Opisem technicznym pkt 5.4 Konstrukcja jezdni przewiduje się wykonanie warstwy wiążącej gr. 8,00 cm. Natomiast zgodnie z pozycją 3.3 i 3.4 Przedmiaru robót należy wykonać warstwę wiążącą gr. 5,00 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Pytanie 2:

Zgodnie z Przekrojami konstrukcyjnymi oraz Opisem technicznym pkt 5.5 Pobocza przewiduje się utwardzenie poboczy warstwą destruktu asfaltowego gr. 10,00 cm. Natomiast zgodnie z pozycją 4.2 i 4.3 Przedmiaru robót należy utwardzić pobocza warstwą destruktu asfaltowego gr. 8,00 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1 i 2:

Dla pozycji 3.3 i 3.4 oraz 4.2 i 4.3 przedmiaru robót należy przyjąć wartości podane w Opisie technicznym, tzn.:

- wykonanie warstwy wiążącej 8 cm
- utwardzenie poboczy warstwą destruktu asfaltowego 10 cm

Zamawiający załącza poprawiony przedmiar robót.


Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl